BUREAU VERITAS
Certification

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

1370-CPR-0704

In conformità al Regolamento UE n° 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011(Il Regolamento Prodotti da Costrruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:

PRODOTTO	**PORTE ESTERNE PEDONALI SENZA CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO E/O DI TENUTA AL FUMO DA IMPIEGARE LUNGO LE VIE DI FUGA**
SPECIFICHE	**Si veda Annesso A al Certificato**

prodotto da:

FABBRICANTE	**E.C.M. S.r.l.** **SEDE LEGALE: Via dell'Industria, 9/B – 60028 OSIMO SCALO (AN)**

e prodotto nello stabilimento di:

SITO DI PRODUZIONE	Via dell'Industria, 9/B – 60028 OSIMO SCALO (AN)

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'Allegato ZA della norma armonizzata:

EN 14351-1:2006+A2:2016 – Finestre e porte.
Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali

nell'ambito del sistema AVCP 1 per le prestazioni riportate in questo certificato sono state applicate e che il controllo della produzione in fabbrica operato dal fabbricante è in grado di assicurare **la costanza della prestazione del prodotto da costruzione.**

Questo certificato è stato emesso la prima volta il **18-11-2014** e rimane valido fino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, il metodo AVCP e le condizioni di produzione nello stabilimento non sono modificati significativamente, a meno che non risulti sospeso o ritirato dall'organismo notificato per la certificazione del prodotto.

Milano, lì 03-11-2023

Rev. 1

Il Direttore Tecnico
Ing. Remo GODINO

BUREAU VERITAS ITALIA Notified Body no. 1370

Bureau Veritas Italia S.p.A – Organismo Notificato n° 1370
Viale Monza, 347 – 20126 Milano – ITALIA

BUREAU VERITAS
Certification

ANNESSO A

AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
NUMERO 1370-CPR-0704

ELENCO DEI PRODOTTI			
Codice articolo	*Descrizione*	*Caratteristiche essenziali rilevanti*	*Classe o valore determinato*
DO Exit 1S	Porta ad un'anta con profilo Domal stopper PG 52	Tenuta all'acqua (classe) Resistenza al carico di vento (classe) Permeabilità all'aria (classi) Trasmittanza termica (range W/(m² K)) Capacità di sblocco	2A C1 1 – 2 2,6 (min) – 4,1 (max) conforme
DO Exit 2S	Porta a due ante con profilo Domal stopper PG 52		
DO Exit 1T	Porta ad un'anta con profilo Domal top TB 65		
DO Exit 2T	Porta a due ante con profilo Domal top TB 65		
DO Exit 1Z	Porta ad un'anta con profilo Deceuninck Zendow 5 camere	Tenuta all'acqua (classe) Resistenza al carico di vento (classe) Permeabilità all'aria (classe) Trasmittanza termica (range W/(m² K)) Capacità di sblocco	4A C1 2 1,7 (min) – 1,8 (max) conforme
DO Exit 2Z	Porta a due ante con profilo Deceuninck Zendow 5 camere		

Milano, lì 03-11-2023
Rev. 1

Il Direttore Tecnico
Ing. Remo GODINO

BUREAU VERITAS ITALIA Notified Body no. 1370

Il presente allegato e' valido solo se accompagnato al certificato numero 1370-CPR-0704